



+

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Управление надзорной деятельности и профилактической работы
355002, г. Ставрополь, ул. Лермонтова, 191-а E-mail: fire77@bk.ru, тел. 94-55-90, факс 24-23-26

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району) управления надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю
355140 г. Изобильный, ул. Промышленная, 116 тел. (88645) 2-77-13, izobil77@bk.ru, телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99.

Предписание № 37/1/19

по устранению нарушений требований пожарной безопасности

муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 8» Изобильненского городского округа Ставропольского края в лице заведующей МКДОУ «Детский сад № 8» ИГО СК Колосовой Е. И., во исполнение распоряжения заместителя начальника УНД и ПР ГУ МЧС России по СК полковника внутренней службы Боровлева С.С. № 37 от «17» сентября 2020 года, ст. 6 Федерального закона от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», в период времени с 11 ч. 00 мин по 12 ч 00 мин 23.09.2020 г., с 10 ч. 00 мин по 12 ч 00 мин 20.10.2020 г., общее время проведения проверки 3 часа 00 минут: в помещениях используемых МКДОУ «Детский сад № 8» ИГО СК, расположенных по адресу: с. Птичье, ул. Тельмана, 1, проведена проверка в отношении МКДОУ «Детский сад № 8» ИГО СК, осуществляющего деятельность, по адресу: с. Птичье, ул. Тельмана, 1, государственным инспектором по пожарному надзору по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району – старшим дознавателем ОНД и ПР (Изобильненскому городскому округу и Труновскому району) УНД и ПР ГУ МЧС России по СК старшим лейтенантом внутренней службы Кузьминовым Д.В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Содержание пункта (абзаца пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требований пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
с. Птичье, ул. Тельмана, 1:				
1.	Обеспечить проведение проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки) деревянных конструкций кровли с составлением акта (протокола) проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки)	(пункт 21 Правил противопожарного режима в РФ, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, пункт 4 статьи 4, пункт 5, 6 статьи 52, Федерального закона от 22.07.2008 ФЗ-№123 «Технический регламент о	15.03.2021	

Устранение указанных нарушений обязательных требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями обязательных требований пожарной безопасности и (или) сроками устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности несут:

собственники имущества:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов местного самоуправления;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение обязательных требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в до государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков, арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор
по пожарному надзору Изобильненского городского
округа и Труновского района
Старший дознаватель ОНД и ПР
(по Изобильненскому городскому
округу и Труновскому району)
УНД и ПР ГУ МЧС России по СК
старший лейтенант внутренней службы

(должность, фамилия, инициалы, государственного инспектора)



Д.В. Кузьмин

Предписание для исполнения получил _____

(должность, фамилия, инициалы)

(подпись)

«20» октября 2020 г.