



МЧС РОССИИ
ОТДЕЛЕНИЕ НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО
ИЗОБИЛЬНЕНСКОМУ РАЙОНУ ГЛАВНОГО
УПРАВЛЕНИЯ МЧСРОССИИ ПО
СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

ул. Промышленная, г. Изобильный, 356140
Тел (86545) 2-77-13, fax. (86545) 2-77-13

23.08.16 № 1086
на № _____ от _____ г.

Заведующему МКДОУ ИМРСК
«Детский сад № 8»

Колосовой Е. И.

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

22 августа 2016 г.

г. Изобильный

Я, Государственный инспектор ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому району) лейтенант внутренней службы Кузьминов Дмитрий Васильевич,

рассмотрев материалы административного дела № _____ от «12» августа 2016 г. по административному правонарушению в области пожарной безопасности и материалы в отношении должностного лица: Ярошук Любови Алексеевны, Заведующего хозяйством МКДОУ ИМРСК «Детский сад № 8», расположенного по адресу: Ставропольский край Изобильненский район с. Птичье ул. Тельмана, 1.

Установил:

«12» августа 2016 г. в 15 час. 40 мин при проведении плановой, выездной проверки за соблюдением законодательства пожарной безопасности в помещениях и на территории Муниципального казённого дошкольного общеобразовательного учреждения Изобильненского муниципального района Ставропольского края «Детский сад № 8», расположенного по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, с. Птичье, ул. Тельмана, 1, выявлены нарушения требований ФЗ № 123. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». Правил противопожарного режима в Российской Федерации ППР № 390 от 25 апреля 2012 г.,

а именно:

- В образовательном учреждении не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (помещение электрощитовой). (ФЗ № 123 от 22.07.2008 года ст. 151 ч. 1; Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 года п.20);

- На образовательном объекте не обеспечено устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздухопроводов, металлических опор оборудо-

вания и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год (кровля здания). (ФЗ № 123 от 22.07.2008 года ст. 151 ч. 1; Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 года п.21);

- На образовательном объекте не обеспечено исправное состояние огнетушителей (на лестничном марше 2-го этажа, в помещении прачечной лопнуты раструбы на огнетушителях). (ФЗ № 123 от 22.07.2008 года ст. 151 ч. 1; Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 года п.478);

- На образовательном объекте не обеспечено исправное состояние огнетушителей (на 1-м этаже раструб на огнетушителе сломан). (ФЗ № 123 от 22.07.2008 года ст. 151 ч. 1; Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 года п.478);

- На огнетушителе, установленного в помещении детского сада, отсутствует порядковый номер. (ФЗ № 123 от 22.07.2008 года ст. 151 ч. 1; Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 года п.475);

- В помещении образовательного учреждения допущено пользование розеткой с повреждениями (раздевалка старшей группы). (ФЗ № 123 от 22.07.2008 года ст. 151 ч. 1; Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 года п.42 б);

- В помещении образовательного учреждения допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (старшая группа, туалет). (ФЗ № 123 от 22.07.2008 года ст. 151 ч. 1; Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 года п.42 в);

чем совершено административное правонарушение, предусмотренное ст. 20.4 частью 1, 3 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 23.34; 29.13 _____
(указываются номера статей
Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях
и законодательных актов, в соответствии с которыми выносятся постановления)

Вам необходимо устранить:

1. Выявленные нарушения при проведении планового мероприятия по контролю.

В течение 1 (одного) месяца с момента получения данного представления Вам необходимо сообщить о принятых мерах должностному лицу, вынесшему представление.

В соответствии со ст. 19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях за непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность.

(подпись лица, вынесшего представление)

Д. В. Кузьминов
(Ф.И.О.)

Представление получил (а): _____

(дата, должность, подпись)

Колосова Е. И.
(Ф.И.О.)

Представление направлено _____

(дата, № почтового отделения и № заказного письма)