

Министерство Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий

Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
(наименование территориального органа МЧС России)

355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта, 164 т.24-56-51 ф.24-56-51 E-mail: info@gochs.stavkray.ru
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**Отделение надзорной деятельности УНД и ПРГУ МЧС
России по СК(по Изобильненскому району)**
(наименование органа государственного надзора)

г. Изобильный, ул. Промышленная, 116, тел. 2-77-13, E-mail: izobil77@bk.ru
(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

г. Изобильный, ул.
Промышленная, 116

«22»августа 2016

(место составления акта)

(дата составления акта)

«16» час «30» мин
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ

**органом государственного контроля (надзора) юридического лица,
индивидуального предпринимателя**

№ 123

С «10» августа 2016 года по «22» августа 2016 года по адресу/адресам:
Ставропольский край, Изобильненский район, с. Птичьё, ул. Тельмана, 1

(место проведения проверки)

На основании: распоряжения Начальника ОНД УНД и ПРГУ МЧС России по СК (по
Изобильненскому району) майора вн. службы Папина И. В. № 123 «26»июля 2016 г. и
ст. 6.1 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69 – ФЗ «О пожарной безопасности»

была проведена плановая, выездная проверка в отношении:

(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального казённого дошкольного общеобразовательного учреждения
Изобильненского муниципального района Ставропольского края «Детский сад № 8»,
расположенного по адресу: Ставропольский край, Изобильненский район, с. Птичьё,
ул. Тельмана, 1, ОГРН 1022600665174

(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:

«11» августа 2016 г. с 16 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин.

«12» августа 2016 г. с 15 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин.

Продолжительность 2 часа

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: 10 рабочих дней

(рабочих дней / часов)

Акт составлен: Отделением надзорной деятельности УНД и ПРГУ МЧС России по СК
(по Изобильненскому району), г. Изобильный, ул. Промышленная, 116, т. 2-77-13

(наименование органа государственного контроля (надзора))

С копией распоряжения о проведении проверки **ознакомлен:** (заполняется при проведении выездной проверки) Л

(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

«» г. № (заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившие проверку: Государственный инспектор ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому району) лейтенант вн. службы Кузьминов Дмитрий Васильевич, эксперты не привлекаются

(фамилия, имя, отчество, должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества, должности экспертов и/или наименования экспертных организаций)

При проведении проверки присутствовали: Заведующий МКДОУ ИМРСК «Детский сад № 8» Колосова Евгения Ивановна, заведующий хозяйством МКДОУ ИМРСК «Детский сад № 8» Ярошук Любовь Алексеевна

(фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки:

1. В образовательном учреждении не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения и наружных установках обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной опасности, а также класса зоны соответствия с главами 5, 7 и 8 Федерального закона "Технический регламент в требованиях пожарной безопасности" (помещение электрощитовой). (ФЗ № 123 от 22.07.2008 года ст. 151 ч. 1; Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 года п.20);

2. На образовательном объекте не обеспечено устранение повреждений толстослойных напыляемых составов, огнезащитных обмазок, штукатурки, облицовки плитными, листовыми и другими огнезащитными материалами, в том числе на каркасе, комбинации этих материалов, в том числе с тонкослойными вспучивающимися покрытиями строительных конструкций, горючих отделочных и теплоизоляционных материалов, воздуховодов, металлических опор оборудования и эстакад, а также осуществляет проверку состояния огнезащитной обработки (пропитки) в соответствии с инструкцией завода-изготовителя с составлением протокола проверки состояния огнезащитной обработки (пропитки). Проверка состояния огнезащитной обработки (пропитки) при отсутствии в инструкции сроков периодичности проводится не реже 1 раза в год (кровля здания). (ФЗ № 123 от 22.07.2008 года ст. 151 ч. 1; Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 года п.21);

3. На образовательном объекте не обеспечено исправное состояние огнетушителей (на лестничном марше 2-го этажа, в помещении прачечной лопнуты раструбы на огнетушителях). (ФЗ № 123 от 22.07.2008 года ст. 151 ч. 1; Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 года п.478);

4. На образовательном объекте не обеспечено исправное состояние огнетушителей (на 1-м этаже раструб на огнетушителе сломан). (ФЗ № 123 от 22.07.2008 года ст. 151 ч. 1; Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 года п.478);

5. На огнетушителе, установленного в помещении детского сада, отсутствует порядковый номер. (ФЗ № 123 от 22.07.2008 года ст. 151 ч. 1; Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 года п.475);

6. В помещении образовательного учреждения допущено пользование розеткой с повреждениями (раздевалка старшей группы). (ФЗ № 123 от 22.07.2008 года ст. 151 ч. 1; Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 года п.42 б);

7. В помещении образовательного учреждения допущена эксплуатация светильников со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией светильника (старшая группа, туалет). (ФЗ № 123 от 22.07.2008 года ст. 151 ч. 1; Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 года п.42 в);

8. При эксплуатации эвакуационных путей, эвакуационных и аварийных выходов образовательном объекте допущено загромождение эвакуационных путей и выходов

различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами (1-й этаж образовательного учреждения). (ФЗ № 123 от 22.07.2008 года ст. 151 ч. 1; Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 года п.36 б);

9. На образовательном объекте система пожарной сигнализации не обеспечивает подачу светового и звукового сигнала о возникновении пожара на приемно-контрольное устройство в помещениях дежурного персонала или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф 1.1. Ф1.2. Ф4.1. Ф 4.2. с дублированием сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта или транслирующий этот сигнал организации. (ФЗ № 123 от 22.07.2008 года ст. 151 ч. 1; Правила противопожарного режима в РФ № 390 от 25.04.2012 года п.61).

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), внесена (заполняется при проведении выездной проверки):



Д. В. Кузьминов

(подпись проверяющего)

Колосова Е. И.

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего)

(подпись уполномоченного представителя юридического лица индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы:

1. Предписание по устранению выявленных нарушений.
2. Протокол об административном правонарушении по ст. 20.4 КоАП РФ.

Подписи лиц, проводивших проверку:

Государственный инспектор ОНД УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (Изобильненскому району) лейтенант вн. службы Кузьминов Дмитрий Васильевич

«22» августа

2016 г.



С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а):

Заведующий МКДОУ ИМРСК «Детский сад № 8» Колосова Евгения Ивановна

(фамилия, имя, отчество (в случае, если имеется) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя его уполномоченного представителя)

«22» августа

2016 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц) проводивших проверку)