



Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Ставропольскому краю
355000 г. Ставрополь ул. 8 Марта 164 тел. ОД (88652)24-52-26
Отделение надзорной деятельности УНД и ПР ГУ МЧС России по СК
(по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району)
г. Изобильный ул. Промышленная .116. тел. 8(86545) 2-77-13, факс 8(86545) 2-77-13
телефон доверия Главного управления МЧС России по Ставропольскому краю 8(8652) 39-99-99.
Южный региональный центр МЧС России 8(863) 240-66-10

Предписание № 92 / 1 / 74

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Детский сад № 8» Изобильненского городского округа Ставропольского края

во исполнение распоряжения № 92 от «09» июля 2018 г. главного государственного инспектора Изобильненского городского округа и Труновского района по пожарному надзору - начальника ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району) капитан вн. службы Адамян Е.В., с 10 часов 00 минут по 11 часов 50 минут 20 июля 2018 года была проведена плановая выездная проверка Государственным инспектором Изобильненского городского округа и Труновского района по пожарному надзору – старшим инспектором ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК(по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району) лейтенантом внутренней службы Кузьминовым Д. В., Муниципального казенного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 8» Изобильненского городского округа Ставропольского края, расположенного по адресу: Ставропольский край, Изобильненский городской округ, с. Птичье ул. Тельмана 1, ОГРН 1022600665174.

Совместно с И. О. Заведующий МКДОУ «Детский сад № 8» ИГО СК, Красниковой Л. В.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе мероприятия по надзору:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) нормативного, правового акта РФ, и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого нарушены.	Срок устранения нарушения требований пожарной безопасности.	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Руководителю организации обеспечить исправность, своевременное обслуживание и ремонт источников наружного противопожарного водоснабжения и организовать проведение проверок их работоспособности не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Правила противопожарного режима в РФ № 390 п. 55.	15.04.2019	

2.	Руководителю организации организовать проверку исправности источников наружного противопожарного водоснабжения и работоспособность не реже 2 раз в год (весной и осенью) с составлением соответствующих актов.	Правила противопожарного режима № 390 п. 55	15.04.2019	
3.	Запретить эксплуатацию светильника со снятым колпаком (рассеивателем), предусмотренными конструкцией светильника. (кабинет заведующий).	Правила противопожарного режима в РФ п. 42 «в».	15.04.2019	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица вправе обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

Проверку выполнения предписаний по устранению нарушений требований пожарной безопасности планируется провести в рамках внепланового мероприятия по надзору в _____ 20____ года.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. N 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;
- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на ответственных квартиросъемщиков или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

Государственный инспектор Изобильненского городского округа и Труновского района по пожарному надзору – старший инспектор ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России по СК (по Изобильненскому городскому округу и Труновскому району) лейтенант внутренней службы Кузьминов Д.В

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора)



«20» июля 2018 г.

Предписание для исполнения получил (а):

И. О. Заведующий МКДОУ «Детский сад № 8» ИГОСК
Красникова Лариса Владимировна

(должность, фамилия, инициалы)



«20» июля 2018 г.